



Merenkulkuhallitus

TIEDOTUSLEHTI NRO 13/15.5.1996

HALONIEN KÄYTTÖKIELTO ALUKSISSA

Halonien käytön rajoituksista on säädetty valtioneuvoston 24.9.1992 antamassa päätöksessä (891/92). Päätöstä sovelletaan seuraaviin yhdisteisiin:

- bromiklooridifluorimetaani (CF_2BrCl eli haloni 1211)
- bromitrifluorimetaani (CF_3Br eli haloni 1301)
- dibromitetrafluorietäni ($\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$ eli haloni 2402).

Päätöksen mukaan halonien käyttö käsisammuttimissa ja siirrettävissä alkusammutuslaitteissa on kiellettyä 1.1.1997 lukien.

Kiinteissä sammutuslaitteistoissa halonien käyttö on kiellettyä 1.1.2000 lukien. Uusissa käytöön otettavissa kiinteissä sammutuslaitteistoissa halonien käyttö on ollut kiellettyä jo 1.1.1993 lukien.

Kiinteiden sammutuslaitteistojen toimivuutta ei saa kokeilla siten, että haloneja pääsee ilmaan.

Haloneja sisältävät käsisammuttimet, siirrettävät alkusammutuslaitteet ja kiinteät sammutuslaitteet on poistettava ja korvattava määräysten edellyttämällä muilla laitteistoilla edellä mainittuihin päivämääriin mennessä.

Käytöstä poistettavissa käsisammuttimissa, siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja kiinteissä sammutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava käsiteltäviksi ongelmajätteinä jätelain (1072/93) edellyttämällä tavalla.

Oheisena on valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoittamisesta.

Yli-insinööri

Gunnar Edelmann

Toimistoinsinööri

Jorma Kämäräinen

Asiaa koskevat tiedustelut:

Alustekninen toimisto

Dnro 6/30/96
ISSN 0430-5345

N:o 891

Valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoittamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 a §:n ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89) ja jälkimmäinen 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89):

1 §

Sovelletamisala

Tätä päätöstä sovelletaan haloneihin, joilla tässä päätöksessä tarkoitetaan bromiklooridi-fluorimetaania (CF_2BrCl eli haloni 1211), bromitrifluorimetaania (CF_3Br eli haloni 1301) ja dibromitetrafluorimetaania ($\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$ eli haloni 2402).

2 §

Halonien käytön rajoitukset käsisammuttimissa ja siirrettävissä alkusammutuslaitteissa

Haloneita sisältävien käsisammuttimien valmistus, maahantuonti ja myynti sekä käsisammuttimien uudelleen täyttö halonein on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

Halonien käyttö käsisammuttimissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä sovelletaan myös siirrettäviin alkusammutuslaitteisiin.

3 §

Halonien käytön rajoitukset kiinteissä sammutuslaitteistoissa

Halonien käyttö uusissa käyttöönotettavissa kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

Halonien käyttö kiinteissä sammutuslaitteistoissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2000.

Kiinteiden sammutuslaitteistojen toimivuutta ei saa kokeilla siten, että haloneja pääsee ilmaan.

4 §

Halonien käytön rajoitukset muissa tuotteissa

Muiden kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen haloneja sisältävien tuotteiden valmistus, maahantuonti ja myynti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993.

5 §

Poikkeukset käytön rajoituksista

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen rajoitukset eivät koske sellaisia käsisammuttimia eivätkä sellaisia kiinteitä sammutuslaitoksia, joita käytetään ilma-aluksissa ja vedenalaisissa aluksissa.

Rajoitukset eivät myöskään koske palolaitosten alkusammutukseen käyttämiä, henkilöturvallisuuden takaamiseksi välttämättömiä käsisammuttimia.

N:o 891

Rajoitukset eivät myöskään koske halonien käyttöä maan hallinnon johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömissä, miehitetyissä johto-, viesti- ja tietokonekeskuksissa eikä puolustusvoimien miehitetyissä viesti- ja johtokeskuksissa, taisteluajoneuvoissa ja -aluksissa.

6 §

Käytöstä poistetut halonit

Käytöstä poistettavissa käsisammuttimissa, siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja kiinteis-

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1992

sä sammutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava käsiteltäviksi ongelmajätteinä jätehuoltolaissa edellytetyllä tavalla.

7 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

Ympäristöministeri *Sirpa Pietikäinen*

Toimistopäällikkö *Seppo Sarkkinen*

MERENKULKULAITOKSEN KARTTAPAINO
HELSINKI 1996